

Displayvisninger

Forbrugt varme i kWh, MWh eller GJ	6315 kWh	1.1
Forbrugt volumen i m³	127.783 m³	1.2
Flow	0.283 m³/h	1.3
Effekt	14 kW	1.4
Temperatur i varm og kold ledning	72 30 °C	1.5
Afkøling	42.1 °C	1.6
Driftsdage / Fejltimer	Ond 178	1.7
	Eh 0 h	
Middel returtemperatur indeværende måned	trA 28.3 °C	1.8
Fejlkoder	E-------	1.9
Displaytest	88888888 MBtu m³ x100 kWh B TB max GPM GJ gal	1.10

Materialenummer: 3019469
07/2012

DIEHL
Metering

smart in solutions