



## **Strømafbrydelse i Dalmose og Flakkebjerg**

Omkring midnat er der sket en kabelfejl på 10kv kablet, hvor Hashøj Kraftvarmeforsyning er koblet på.

Det har forårsaget en kortvarig totalafbrydelse i området. Da kraftvarmeanlægget får egetforbrug fra dette kabel, forblev vi uden strøm. Det vil sige, foruden at anlægget stod stille, var telefon og net- forbindelse også ude af drift.

Ca. kl. 06.00 her til morgen fik vi koblet et nødstrømsanlæg til og vi er igen i delvis drift. SEAS har oplyst, at kablet vil blive repareret i løbet af dagen, og så kan vi igen starte motorerne og komme tilbage til normaldrift. I mellemtiden kører vi med kedlerne og holder varmeproduktionen i gang.

Vi beklager til vores fjernvarmeforbrugere.

Med venlig hilsen

Driftsleder

Bent Søvang Poulsen